



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

A-1010 Wien, Schuberting 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 1.576

Geltungsdauer

bis Ende September 2026

Inhaber

IMT Armaturen AG

Unterlettenstraße 10

9443 Windau

SCHWEIZ

◆ Vertrieb in Österreich

IPA Produktions- & Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Betriebsstraße 4

3163 Rohrbach / Gölzen

Hersteller

IMT Armaturen AG / CH

IMT Armaturen s.r.l. / IT

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9162 vom 13. Juli 2023

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022
- QS-G 137 Ausgabe Jänner 2017
(ÖNORM EN 331: 2016-03)

Produkt

Gas-Kugelhahn (Durchgangsform)

für Gase der Kategorie II_{2H3B/P}

Type: 593

in den Dimensionen:

6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50

(alternativ mit dem Griff MULTILOGO)

MOP 5 bar (ohne HTB)

Mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anschlussarten: beiderseits IG oder einerseits IG, andererseits AG oder beiderseits AG, jeweils nach ÖNORM EN 10226-1
- Temperaturklasse: -20°C bis +60°C
- für Gase nach ÖVGW-Richtlinie G B210 (Gasbeschaffenheit), Juni 2021
- Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im gasförmigen Zustand
- Anwendungsbereich entsprechend den ÖVGW-Richtlinien (Kunden-Gasanlagen G K und Flüssiggasanlagen F G)

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 27. Oktober 2023

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle